

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«18» июля 2024 г., 36240061000211320540

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Коминтерновскому району управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Воронежской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Воронежская, г Воронеж, ул Елецкая, Дом 6, тел. 84732784407, e-mail: gpn6@36.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от « 18 » июля 2024 г. № 2407/004-36/207/ПНН

1. Предостережение объявлено

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "ОРИОН", адрес юридического лица: 394019, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОРОНЕЖ, УЛ. 9 ЯНВАРЯ, Д. 161 ИНН 3665078958

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Предложений нет

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 1, статья 5
Обязательное требование
Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 3, статья 4, пункт 1
Обязательное требование
К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 3, глава 19, статья 84
Обязательное требование
Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 6, глава 14, статья 64
Обязательное требование
Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности, составленной в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

5. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 18, статья 80, пункт 5
Обязательное требование
Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара нераспространение пожара на соседние здания и сооружения.
6. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 2, глава 19, статья 88
Обязательное требование
Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
7. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 11, глава 19, статья 89
Обязательное требование
Число эвакуационных выходов из здания и сооружения должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания и сооружения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

При эксплуатации объекта защиты не допускать нарушений требований пожарной безопасности, выполнять требования Технических регламентов, в том числе непосредственно требования Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и других нормативных документов в области пожарной безопасности. Предусмотреть выполнение требований: - предусмотреть создания систем противопожарной защиты для защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий – ст. 51 ТР. - предусмотреть способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара – ст. 52 ТР. - обеспечить в зданиях, сооружениях исполнение объемно-планировочных решений и конструктивного исполнения эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты – ст. 53 ТР. - предусмотреть систему пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте защиты, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей согласно перечню, указанному в СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». – ст. 54 ТР. - предусмотреть требуемую степень огнестойкости зданий, сооружений и класс их конструктивной пожарной опасности согласно СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» - ст. 57 ТР. - предусмотреть исполнение требуемой степени огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций, обеспечивающийся за счет конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты – ст. 58 ТР. - предусмотреть ограничение распространения пожара за пределы очага одним или несколькими из следующих способов: - устройство противопожарных преград; - устройство пожарных отсеков и секций, а также ограничение этажности или высоты зданий и сооружений; - применение огнепреграждающих устройств в оборудовании; - применение установок пожаротушения – ст. 59 ТР. - обеспечить наличие в зданиях и сооружениях первичных средств пожаротушения. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды – ст. 60 ТР. - предусмотреть источники противопожарного водоснабжения для тушения пожара, а также обеспечивать расчетные расходы воды на пожаротушение зданий и сооружений с учетом продолжительности тушения пожаров – ст. 62 ТР. - предусмотреть разработку и предоставление декларации пожарной безопасности составленной в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации – ст. 64 ТР. - предусмотреть монтаж автоматической установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и

утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены:

- расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в защищаемом помещении, здании или сооружении;
- устройством для контроля работоспособности установки;
- устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения;
- устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара;
- устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара – ст. 83 ТР.

- предусмотреть в случае наличия внутреннего противопожарного водопровода нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях – ст. 86 ТР.

- предусмотреть степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов – ст. 87 ТР.

- не допускать в зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение – ст. 87 ТР.

- Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков – ст. 87 ТР.

- Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами – ст. 88 ТР.

- не допускать применения материалов с неизвестными показателями пожарной опасности на путях эвакуации - ст. 134.

- не допускать к работе сотрудников (работников), не прошедших обучение мерам пожарной безопасности - п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР).

- предусмотреть обеспечение соблюдения требуемых размеров эвакуационных путей и выходов - п. 23 ППР.

- предусмотреть выполнение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны – п. 12 ППР.

- предусмотреть разработку и утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности – п. 2 ППР.

- предусмотреть наличие у обслуживающего персонала на объекте с массовым пребыванием людей, исправных ручных электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного – п. 30 ППР.


- не допускать эксплуатацию систем противопожарной защиты сверх срока службы, или не прошедших ежегодных испытаний. - п. 54 ППР.

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коминтерновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Воронежской области (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Кульгускин Сергей Петрович



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Ситникова Евгения Юрьевна - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коминтерновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Воронежской области лейтенант внутренней службы (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) телефон: +74732784407, E-mail: grn6@36.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

*получено, с содержанием документа
19.07.2024г.*